

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/49787/2026-krivs /9403/2026

Dne: 19. srpna 2026

Vyřizuje: Ing. Eva Křivská

Telefon: 566781085

E-mail: krivska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO 433 83 513

OBECNÍ ÚŘAD JABLOŇOV
Dělo 24.8.2026
Č.j. OVA-505/2026-buk
Počet listů/příloh 6/7
Skartační znak/třída V15

VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 29.1.2026 podal: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení záměru:

„Jabloňov-vodovod k bývalé vodárně“

(dále jen „stavební záměr“) na pozemku pozemkové parcely číslo 1771 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1769/1 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1769/3 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1769/4 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1768/5 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1450/13 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1450/2 (zahrada), pozemku pozemkové parcely číslo 1476/7 (ostatní plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1476/3 (trvalý travní porost), pozemku stavební parcely číslo 136 (zastavěná plocha), pozemku pozemkové parcely číslo 1476/12 (trvalý travní porost), pozemku stavební parcely číslo 201 (zastavěná plocha) v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.

Stavební záměr obsahuje:

SO-01 - Vodovod

Projektová dokumentace řeší novostavbu a rekonstrukci vodovodu v obci Jabloňov, který bude sloužit pro zásobování vodou stávající a nové zástavby.

Popis stávajícího stavu:

V současné době není v této ulici vodovod vybudovaný. 3 přípojky pro stávající zástavbu (č.p. 79; 101 a 116) jsou vedeny přes soukromé pozemky cizích vlastníků a jsou napojeny na stávající řady v sousedních ulicích. 2 přípojky pro objekty č.p. 123 a 124 jsou napojeny sdruženou přípojkou na větev vodovodu d90 ukončenou podzemním hydrantem v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1769/1 před těmito objekty. Tento vodovod vede přes p.č. 1769/4; 144 a 1450/4. Napojen je na vodovod v sousední ulici v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1450/13 za č.p. 93.

Řešená část vodovodního řadu „D“ z PE d110 je v současnosti vedena na soukromých pozemcích na parcelách p.č. 1476/12; 1457; 1476/4; 1476/3 s trvalým travním porostem a na obecních pozemcích na parcelách p.č. 1476/7 a 1450/13 vedených jako ostatní plocha – konkrétně místní asfaltová komunikace. Na tuto část vodovodu jsou napojeny 3 vodovodní přípojky pro č.p. 62; 91 a 96. Na rekonstruované části vodovodu dochází k častým poruchám.

Tento vodovod je zásobován pitnou vodou z vodojemu ČS+AKU Jabloňov.

Provozovatelem stávajícího vodovodu je Vodárenská akciová společnost, a.s.

Popis navrženého stavu:

SO-01.1 Vodovodní řad „1“

Napojení vodovodu z PE100RC SDR11 PN16 d90x8,2 mm na stávající vodovod z PE d90 je navrženo v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1768/5. Odtud je vodovod trasován severovýchodním směrem v místní asfaltové komunikaci v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací v rámci akce „Jabloňov kanalizace a ČOV“ investorem, které je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Navržená trasa vede v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1769/1, kde je vedle č.p. 116 a 124 navrženo napojení stávajícího vodovodu z PE d90. Zde dojde k demontáži podzemního hydrantu se šoupětem. Vodovod pokračuje dále v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1769/1, kde bude ukončen podzemním hydrantem H1 DN80 v blízkosti objektu bývalé vodárny.

Na navržený vodovod budou připojeny 2 stávající vodovodní přípojky objektů č.p. 101 a 124. Na vodovod bude připojeno 6 nových přípojek – a to pro objekty č.p. 116; a 79, pro parcelu p.č. 32/3 a 2 přípojky pro parcelu p.č. 17/1, u které je plánováno její rozdělení. Objekt č.p. 123 bude na žádost majitele nemovitosti odpojen od sdružené vodovodní přípojky s objektem č.p. 124 a bude napojen samostatně novou přípojkou.

Pro tyto nové přípojky budou v rámci výstavby vybudovány pouze odbočné tvarovky s uzávěrem (potrubí přípojek již bude realizováno samostatně na náklady vlastníků jednotlivých nemovitostí).

Vodovodní přípojky k připojení budou provedeny v dimenzi d32.

Potrubí stávajících vodovodních přípojek pro objekty č.p. 101 a 124, které je v současné době napojeno na vodovody v sousedních ulicích přes pozemky cizích vlastníků, bude odpojeno, zaslepeno a ponecháno v zemi

SO-01.1 Vodovodní řad „D“

Návrh počítá s odpojením části stávajícího vodovodu PE d110 na p.č. 1476/12; 1457; 1476/4 a 1476/3, který bude zazátkován a ponechán v zemi, a vybouráním části vodovodu na p.č. 1476/7 a 1450/13. Ukončení stávajícího vodovodu bude na p.č. 1476/12 podzemním hydrantem H3 DN80. Napojení navržené rekonstrukce vodovodu z PE100RC SDR11 PN16 d110x10,0 mm na stávající vodovod z PE d110 je navrženo v místní asfaltové komunikaci na p.č. 1450/13, vedle č.p. 91 a 92. Odtud je vodovod trasován v původní trase, v místní asfaltové komunikaci, v souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací v rámci akce „Jabloňov kanalizace a ČOV“ investorem, které je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Na parcele p.č. 1476/7 bude v místní asfaltové komunikaci ukončen podzemním hydrantem H2 DN80.

Na tento rekonstruovaný vodovod budou připojeny 3 stávající vodovodní přípojky pro objekty č.p. 62; 91 a 96.

Vodovodní přípojky k připojení budou provedeny v dimenzích d32 a d40.

Potrubí stávající vodovodní přípojky pro objekt č.p. 96 bude společně s rušeným vodovodem d110 vedeným na soukromých pozemcích odpojeno, zaslepeno a ponecháno v zemi.

Vodovod je navržen z plastového potrubí PE100RC SDR11 PN16 d90x8,2 mm a d110x10,0 mm, s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a vysokou odolností proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075 a splňující tyto podmínky:

- materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé trubky – skládají se z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE100RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE100RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu.

- potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve

speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly doloženy inspekčním certifikátem (atestem) ke každé dodávce potrubí, které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.

Změna směru trasy bude řešena oblouky ze stejného materiálu. Potrubí z PE bude spojováno pomocí elektrotvarovek. Minimální normalizovaná délka trub 6 m.

Potrubí vodovodních přípojek pro přepojení je navrženo z potrubí PE100 SDR11 PN16 d32x3,0 mm a d40x3,7 mm. Napojení na stávající potrubí vodovodních přípojek je navrženo pomocí svěrných spojek.

Pro nové vodovodní přípojky budou na základě samostatných projektových dokumentací vybudované pouze odbočné tvarovky s uzávěrem (potrubí přípojek již bude realizováno samostatně na náklady vlastníků jednotlivých nemovitostí).

Spojení litinových tvarovek s vodovodním potrubím z PE je navrženo přírubovými spoji. Napojení na stávající vodovod je navrženo pomocí multitolerančních spojek s jištěním.

V místech určených v PD jsou navrženy opěrné betonové bloky C12/15.

Vodovodní potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm. Pro lože potrubí bude použit štěrkopísek do max. velikosti zrn 16 mm, přičemž zrn o velikosti do 8 - 16 mm může být nejvýše 10 %. Pro obsyp potrubí bude použit shodný materiál jako pro lože. Obsyp bude proveden do výše 300 mm nad horní okraj potrubí. Zásyp rýh po výkopech v místních asfaltových komunikacích bude proveden vhodným zásypovým materiálem splňujícím ČSN 73 6133, např. štěrkodrtí 0/63 mm. Výkopy v zeleném pásu je možno zasypat výkopovou zeminou.

Návrh vodovodu je zpracován do mapového podkladu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv v digitální podobě DWG.

K vytyčení navrženého vodovodu v terénu budou sloužit souřadnice, které jsou přiřazeny jednotlivým lomovým bodům a kóty od pevných bodů v terénu.

Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu a dále jako příslušný stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznamuje zahájení řízení podle § 188 stavebního zákona, ve kterém upouští podle ust. § 189 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, neboť poměry v území jsou stavebnímu úřadu známy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky **do 15 dnů** od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí **na odboru výstavby a územního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí**, v portálu stavebníka (Portál stavební správy (gov.cz) se jedná o záměr: Z/2026/187779.

Stavební úřad současně s vyrozuměním o zahájení řízení prohlašuje podle § 36 odst. 1 správního řádu, že účastníci řízení mohou navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Zároveň účastníci řízení mají možnost vyjádřit se podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Stavební úřad předpokládá, že rozhodnutí ve věci bude vydáno nejdříve po **3 pracovních dnech** od uplynutí výše stanovené lhůty k podání

námitek. V této souvislosti však stavební úřad, upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, neslouží toto ustanovení k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky.

Poučení

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Podle § 190 stavebního zákona, osoba, která je účastníkem řízení podle § 182, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:

- Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené v tomto vyrozumění. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
- Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah uvedený v ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.
- Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitek.
- Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.
- Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

- Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.
- Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Poučení o doručování písemností v řízení s velkým počtem účastníků:

Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto stavebním řízení je více než 30 účastníků, považuje se toto stavební řízení ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu za řízení s velkým počtem účastníků.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, proto se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou, o čemž jsou tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Digitálně podepsal Ing. Eva Křivská
Datum: 24.08.2026 13:46:02 +02:00

Ing. Eva Křivská
úředník odboru výstavby a územního rozvoje

Příloha: situace

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona-stavebník (doporučeně):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst.1 správního řádu a podle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona-obec, na jejímž území je záměr uskutečněn (doporučeně):

Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Velké Meziříčí

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst.1 správního řádu a podle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona-vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doporučeně):

Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Velké Meziříčí

Pavel Kuřátko, Jabloňov 91, 594 01 Velké Meziříčí

Marie Doležalová, Dolní Radslavice 25, 594 01 Velké Meziříčí

Pavel Chovan, Jabloňov 96, 594 01 Velké Meziříčí

Kristýna Chovanová, Jabloňov 96, 594 01 Velké Meziříčí

Jaroslav Dobrovolný, Jabloňov 96, 594 01 Velké Meziříčí

Alexandra Fňukalová, Jabloňov 96, 594 01 Velké Meziříčí

Zdeněk Milota, Jabloňov 96, 594 01 Velké Meziříčí

Jaroslav Stehlík, Jabloňov 129, 594 01 Velké Meziříčí

Marie Stehlíková, Jabloňov 129, 594 01 Velké Meziříčí

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, identifikovaní dle § 188 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí pozemkové nebo stavební parcely číslo 1364/1, 1364/2, 18, 1365, 1769/2, 1769/5, 1373, 1385/1, 1451, 1450/14,, 1374/3, st.167, 1374/7, st.146, st.145, st.145, st.144, st.143, st.142, 1450/15, 1476/8, 42, st.23/2, st.23/1, 1782/5, st.21, st.22, 31, 32/4, st.93, 32/3, 27/2, st.184, st.202, st.183, 19/9, st.192, 19/4, st.191, 19/3, st.154, 19/6, 19/2, 17/1, 1374/4, 1374/5, 1374/6, 1540/6, 1450/5, 1450/4, 1450/3, 1450/2, 1450/12, st.181, 1450/9, st.158, 1450/7, st.157, 1450/8, st.161, 1450/11, st.164, 1450/1, 1457, 1842, 1476/4, 45/5, st.179, 1476/15, st.237, st.238 vše v katastrálním území Jabloňov u Velkého Meziříčí.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

1. Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 002 95 671

2. Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 008 42 460

Dotčené orgány (doporučeně):

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou

MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, odbor ŽP (JES)

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

Dále obdrží (doporučeně):

MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení: 24.8.2026

Datum sejmutí: 24.8.2026



Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
sejmutí

Razítko:




V elektronické podobě
zveřejněno od: 24.8.2026



Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:



V elektronické podobě
zveřejněno od: 24.8.2026



Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění


Razítko:





Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:



LEGENDA
MAPOVÝ PODKLAD

HRANICE PARCELY / ČÍSLO PARCELY

NOVĚ NAVRŽENÉ SÍTĚ


 VODOVODNÍ POTRUBÍ
 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PŘEPOJENÍ
 OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU

POZNÁMKA

DLE ZÁKONA č. 274/2001 Sb. JE OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO RÁDU A SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ DO PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ, 1,5 m PRO PRŮMĚR NAD 500 mm, 2,5 m DO VNĚJŠÍ LICHOTNICE POTRUBÍ NA ZÁDOKNÍ STRANU.
V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ VNĚŠNÍ NEŽ DN200 HLUBŠÍ NEŽ 2,5 m, POUZITÍM VODOTĚSNÉHO POKRYTÍ, JE PŘÍPOJKA VYKONÁVÁNA VODOTĚSNĚ.
POD UPRAVENÝM POVRCHEM DO PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ, SE UPRÁVJÍ OCHRANNÉ PÁSMO NA 2,5 m, U PROFILU NAD 500 mm NA 3,5 m.
DLE ČSN 75 5411 JE DOPORUČENÉ OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1,5 m DO VNĚJŠÍ LICHOTNICE STĚNY POTRUBÍ NA OBE STRANY.



Ing. Josef Filipi
AO 1007399 - Autorizovaný
inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného
inženýrství
27.01.2026



VYPRACOVAL		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			
MAREK KUČERA, DI.S.		Ing. JOSEF FILIPI			
MÍSTO STAVBY	K.G. JABLOŇOV U VELKÉHO MEZIRÍČI [656259]			FORMÁT	4xA4
INVESTOR	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACI ŽOÁRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽOAR NAD SÁZAVOU			DATUM	10/2025
				-	-
AKCE JABLOŇOV – VODOVOD K BÝVALÉ VODÁRŇĚ				ČÍSLO PD	KUC25/10
				STUPEŇ	DpSP
				MĚŘITKO	1:500
OBSAH	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Č.PARÉ	Č.VÝKRESU C.2.

